



項目		記録												
個人	氏名(ふりがな)	ペンギン (ぺんぎん)				会員番号	A03092800		① 1/2 号機					
	電話番号	□□-□□□□-□□□□				② 会員間での情報公開		①参加 2、不参加						
システム情報	発電所のニックネーム	★PVペンギン発電所												
	設置住所	北極圏オーロラ市												
	設置年月日	1999年 12月 1日			③ セルの種類		★ 単結晶							
	パネル(モジュール)	メーカー	PVネット(株)		型式	PVN160M02		④ 太陽電池容量		★ 3.2 kW				
	パワーコンディショナ	メーカー	PVネット(株)		型式	PVN40PC		⑤ PC(※)定格出力		★ 4.0 kW				
	⑥ メーカー保証	1、保証有(年保証)(保証内容:) 2、保証無 3、不明												
	⑦ 設置面数★	設置面1			設置面2			設置面3			設置面4			
	⑧ 設置方位★	180° (真南)			180° (真南)			° ()			° ()			
	⑨ 傾斜角度★	22° 4寸勾配			22° 4寸勾配			° 寸勾配			° 寸勾配			
	⑩ パネル枚数★	160W× 12枚			160W× 12枚			W× 枚			W× 枚			
	⑪ 日陰の影響★	1、有() ② 無			① 有(中) 2、無			1、有() 2、無			1、有() 2、無			
	⑫ 日陰について	□樹木(面)、□電信柱(面)、□電線(面)、□ビル(面)、□隣の建物(面)、□山(面) □アンテナ(面)、✓自家の屋根(2面)、□他家の屋根(面)、□その他〔 (面) 〕												
トラブル履歴	年月日	トラブル箇所			トラブルの状況・原因・対応・処理費用・その他									
	2000.1.10	パワーコンディショナ(PC)			パワーコンディショナが停止。発電・売電がゼロになった。設置業者(ペンギン工事(株))へ連絡。すぐに交換。冷え込みがひどく凍結してしまったとのこと。無料交換。対応迅速で◎									
経済情報	購入費用	(工事費込) 3,000,000円			自己負担分		2,700,000円		設置	1、新築 ② 既築				
	補助金	300,000円			補助元		北極圏クリーンエネルギー財団							
	契約電力会社	北極電力		⑬ 契約内容			ナイト11			契約容量		50A(アンペア)		
	保険の加入	1、加入(保険名: /年間保険料 円) ② 未加入												
連絡先	設置業者	ペンギン工事(株)		営業所名		北極東営業所		TEL: △△-△△△△-△△△△						
	メーカー	PVネット(株)		営業所名		東オーロラ営業所		TEL: ××-××××-××××						
	電力会社	北極電力(株)		営業所名		オーロラ支店		TEL: ○○-○○○○-○○○○						
★ 月々の発電量	⑭ 計測日	1、毎月1日(暦月) ② 検針日(毎月 26日) 3、発電量未記録 4、その他 ※暦月、検針日両日で計測されている方は暦月を優先してください※検針が変更になった方は備考欄に詳細をお書き下さい。※単位kWh 												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
	2005年	201	243	330	387									1161
	2004年	250	260	338	335	344	363	314	370	240	259	186	170	3429
	2003年	194	214	329	315	388	375	388	307	292	222	173	215	3412
	2002年	177	253	321	391	440	402	309	273	317	243	162	182	3470
	2001年	214	230	340	415	388	400	313	388	296	226	161	152	3523
	年													
年														
年														
備考	2001年1月4日～2002年3月28日まで 毎月28日が検針日 2002年3月28日～2003年5月まで 毎月13日が検針日 2003年5月(入会月)～ 毎月1日に計測													